



31 AGO 2007

112

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla società **EMME s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone Chiusi della Verna (AR), per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato " **UMBRIA 50** " a schiuma da 50 lt. Classi " **A - B** " capacità estinguente " **A - B4** ";

VISTO il certificato di prova n.EC/010 PRATICA n. 985/B del 03/07/2007 emessa dal Laboratorio TE.S.I. S.r.l. - Via Casilina - Loc. PADUNI 03012 ANAGNI (FR) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **AR002ECSCH50AB4006**, il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato " **UMBRIA 50** " a schiuma da 50 lt. Classi " **A - B** " capacità estinguente " **A - B4** "; prodotto dalla società **EMME s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone Chiusi della Verna (AR), e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.


Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

VISTO: IL DIRETTORE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA





112

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in Via **Del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)**, per la **titolarità dell'Atto** di omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato **" UMBRIA 50 "** a **schiuma** da **50 lt.** Classi **" A-B "** capacità estinguente **" A-B4 "**;

ESAMINATA la documentazione per Cambio di Ragione Sociale dalla Ditta EMME s.r.l. alla Ditta **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** - Atto Notaio **PANE Francesco** del 16/12/2010 Repertorio n° 56769 Raccolta 14665 e Registrato in Arezzo il 20/12/2010 al n° 9453/1T;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **AR002ECSCH50AB4006**, il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato **" UMBRIA 50 "** a **schiuma** da **50 lt.** Classi **" A-B "** capacità estinguente **" A-B4 "**; prodotto dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in Via **Del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)**, e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

