

CSI SpA
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com



CSI
CERT



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2421/12

SGQ N° 032A
 SCA N° 032D
 FRO N° 032B
 ISP N° 049E
 LNB N° 0506

Member degli accordi
 di Mutuo Riconoscimento EA, UK e ILAC
 Signatory of EA, UK and ILAC
 Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO CE DI CONFORMITA'

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 332/12 del/dated 06/12/2012

si certifica che la Società/we certify that the Company

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via Del Molino, 40 - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

ha realizzato il seguente Tipo di Insieme in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza
 dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 97/23/CE
*has realized the following Type of pressure Assembly that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the procedures of
 Module B, Annex III, of the 97/23/EC Directive*

**ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 150
 CON SERBATOIO IN ACCIAIO AL CARBONIO**

**Codici: PIEMONTE 18231, PIEMONTE 18232,
 PIEMONTE 18233, PIEMONTE 18234**

KG 150 POWDER WHEELED FIRE EXTINGUISHER WITH CARBON STEEL VESSEL

**Codes: PIEMONTE 18231, PIEMONTE 18232,
 PIEMONTE 18233, PIEMONTE 18234**

PS_{min} 0 barg; PS_{max} 16 barg; TS_{min} -30 °C; TS_{max} +60 °C
 Gruppo Fluido/Fluid Group 2 - Categoria/Category III

17/12/2012

Prima emissione
 First issue

//

Ultima emissione
 Last issue

16/12/2022

Scadenza
 Expiring



CSI
 CERTIFICAZIONE E TESTING

Ing. P. Cau
 AMM. DELEGATO / CEO

