

CSI SpA
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com



SGQ N° 032A
 SGA N° 032D
 PRO N° 032E
 ISO N° 032F
 LAB N° 0096

Membro degli accordi
 di Muto Recognition (IA, IM, ILAC)
 Signatory of IA, IM, and ILAC
 Mutual Recognition Agreements

Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2429/12

CERTIFICATO CE DI CONFORMITA'

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 334/12 del/dated 06/12/2012

si certifica che la Società/we certify that the Company

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via Del Molino, 40 - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

ha realizzato il seguente Tipo di Insieme in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza
 dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 97/23/CE
*has realized the following Type of pressure Assembly that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the procedures of
 Module B, Annex III, of the 97/23/EC Directive*

ESTINTORE CARRELLATO A SCHIUMA DA 150 LITRI
CON SERBATOIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
150 LITRES FOAM WHEELED FIRE EXTINGUISHER WITH STAINLESS STEEL VESSEL

Codici/Codes:

LOMBARDIA 18267 TS 0/+60 °C; LOMBARDIA 18268 TS -30/+60 °C;
LOMBARDIA 18269 TS -30/+60 °C

PS_{min} 0 barg; PS_{max} 16 barg;
 Gruppo Fluido/Fluid Group 2 - Categoria/Category III

17/12/2012

Prima emissione
 First issue

//

Ultima emissione
 Latest issue

16/12/2022

Scadenza
 Expiring